Profil podłużny odcinka ciśnieniowego

Skala 1:100/1000

P.p.=152,00

Hektometr i odległości	Proj. średnica nominalna, materiał	Proj. spadek rurociągu, odległość	Zagłębienie osi od terenu istn.	Długość odcinka	Rzędna osi proj. rurociągu	Rzędna istniejącego terenu
0			1,35		157,65	159,00
3,00		L=3,00 i=16,7 ‰	1,40	3,00	157,60	159,00
75,00		L=72,00 i=2,1 ‰	1,60	72,00	157,80	159,40
1						
33,00						
84,00		L=109,00 i=1,8 ‰	1,60	109,00	158,00	159,60
94,00						
2						
4,00		L=20,00 i=5,0 ‰	1,60	20,00	158,10	159,70
55,00	DN110, PE					
79,00						
3						
14,00		L=110,00 i=0,9 ‰	1,60	110,00	158,20	159,80
28,00						
37,00		L=23,00 i=13,0 ‰	1,60	23,00	158,50	160,10
45,50			1,50	8,50	158,60	160,10
54,00		L=17,00 i=11,8 ‰	1,40	17,00; 8,50	158,70	160,10
75,50			1,40	21,50	159,03	160,43
4						
5,00						
27,00			1,40	51,50	159,83	161,23
56,00						
73,00			1,40	46,00	160,54	161,94
96,00		L=142,00 i=15,5 ‰	1,40	142,00; 20,00; 3,00	160,90	162,30
5						
4,00		L=8,00 i=0,0 ‰	1,50	8,00	160,90	162,40
29,00		L=25,00 i=20,0 ‰	1,60	25,00; 21,50; 3,50	161,40	163,00
36,00		L=7,00 i=57,1 ‰	1,50	7,00	161,80	163,30



Obiekt: Zmiana kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kolonia Skrobów gm. Lubartów etap II

Adres: Skrobów Kol. (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA CIŚNIENIOWEGO

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 04.2013 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: